

05.03.2013г _____ № 84/92
На _____ ОТ _____

Заместителю директора
ООО «Интербелтрейд»
Ерусланову В.Л.

Уважаемый Владислав Леонардович!

Нами рассмотрены технические условия и другие материалы на разработанную Вами защитно-сигнальную ленту для защиты от механических повреждений и предупреждения о наличии контрольных либо силовых кабелей напряжением до 20 кВ.

По техническим характеристикам (прочность, ударная нагрузка, материал, из которого изготавливается лента и др.) лента защищает и обозначает кабельную линию.

Кроме того стоимость ленты, по нашим расчетам, в среднем в 1.7 раза дешевле кирпича, не считая снижения трудозатрат и сокращения сроков строительства, а так же снижения транспортных расходов по сравнению с кирпичом.

Учитывая положительный опыт применения защитно-сигнальной ленты при прокладке кабеля в г. Гродно, а также рекомендации ГПО «Белэнерго» (Республика Беларусь), считаем, что лента может быть рекомендована для широкого применения в России.

С уважением,
Технический директор



В.Д. Астрахан

Ройд А.М.